

มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยแก้ไขวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง มติที่ประชุม หน้า ๖ บรรทัดที่ ๔ จากคำว่า “ให้แล้วเสร็จ” เป็น “ให้ครบถ้วน โดยให้แล้วเสร็จ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดกากตะกอนจุลินทรีย์
ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ความเห็นของที่ประชุม

๑. จัดทำสรุปรายละเอียดโครงการ และสรุปผลการออกแบบให้มีความชัดเจนและครบถ้วน
๒. แสดงรายละเอียดการออกแบบ รายการคำนวณให้ครบถ้วน เช่น อัตราการสูบตะกอน ถังพักตะกอน เป็นต้น และตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดแบบก่อสร้าง
๓. ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องส่งน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองป่าตอง

๔. ตรวจสอบวัดค่าไนเตรทในน้ำเสียที่เข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (เดิม) ของเทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการกำจัดไนเตรทอย่างไร และแสดงรายการคำนวณ นอกจากนี้ ควรเก็บตัวอย่างอย่างน้อย ๓ ครั้ง

๕. ตรวจสอบวัดค่าไนเตรทในสิ่งปฏิกูลและแสดงรายการคำนวณการกำจัดไนเตรท แล้วถ้ามีการส่งน้ำเสียจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลไปบำบัดร่วมกับน้ำเสียชุมชน จะมีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (เดิม) อย่างไร

๖. เทศบาลเมืองป่าตองต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ถ้ามีการส่งน้ำเสียจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลไปบำบัดร่วมกับน้ำเสียชุมชน น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดต้องตรวจวัดคุณลักษณะตามกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย

๗. เพิ่มเติมรายละเอียดแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับรายการประมาณราคาทั้งหมด เช่น อาคารรับสิ่งปฏิกูล และแสดงจำนวนเครื่องสูบลมในระบบให้มีจำนวนเป็นตามรายการประมาณราคา เป็นต้น

๘. อาคารกำจัดกากตะกอนเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดกากตะกอน จึงเห็นควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารกำจัดกากตะกอน แต่สำหรับเครื่องจักรผลิตปุ๋ยจากกากตะกอน เห็นควรให้เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองป่าตอง

๙. ทบทวนขนาดและรายการประมาณราคาของอาคารรับสิ่งปฏิกูลให้มีความเหมาะสมและตามความจำเป็น

๑๐. ทบทวนรายการประมาณราคาให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ และแสดงที่มาของราคาให้ครบถ้วน เช่น การคำนวณราคา Sheet Pile ต้องคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยไม่มีค่า Factor F รายละเอียดราคากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เครื่องรีดตะกอน เป็นต้น

๑๑. เพิ่มเติมวิศวกรไฟฟ้ารับรองในเอกสารรายละเอียดการออกแบบและก่อสร้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ประสานกับเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติคณะอนุกรรมการ และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการกั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.